

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

На перспективу для сохраняемой в работе котельной по основному топливу предлагается использовать природный газ.

Резервное топливо на котельной, на момент разработки схемы теплоснабжения, не присутствовало.

Для котельной, на перспективу, сохранен существующий топливный режим, то есть без резервного и аварийного топлива.

Перспективный топливный баланс по котельной поселка Вадино представлен в таблице ниже.

№	Адрес котельной	Годовой расход топлива (тыс. м3)															
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	п. Вадино, Сафоновский район	2502,270	2502,270	2502,270	2502,270	2502,270	2502,270	2502,270	2502,270	2502,270	2502,270	2502,270	2502,270	2502,270	2502,270	2502,270	2502,270

Наименование организации, на балансе которой находится котельная	Годовой расход условного топлива на котельной, т.у.т																Максимальный часовой расход топлива, т.у.т/ч																
	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020			2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	основное	резервное	основное	резервное	основное	резервное	основное	резервное	основное	резервное	основное	резервное	основное	резервное	основное	резервное		основное	резервное	основное	резервное	основное	резервное	основное	резервное	основное	резервное	основное	резервное	основное	резервное		
ФБУ ИК-2 УФСИН России по Смоленской области	2827,570		2827,570		2827,570		2827,570		2827,570		2827,570		2827,570		2827,570		2827,570		2827,570		2827,570		2827,570		2827,570		2827,570		2827,570		2827,570		0,54